

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ A RESPECTER POUR LA MANIPULATION DES POTEAUX D'INCENDIE

### Lors de l'utilisation :

#### 1) Consignes générales :

- Ne pas se positionner au-dessus de l'organe de manœuvre ni face aux raccords de sortie lors de l'utilisation du poteau.



#### 2) Consignes de manœuvre :

- Avant toute intervention s'assurer que le poteau d'incendie est correctement fermé et que la partie supérieure est à la pression atmosphérique. Cette opération doit être faite raccords fermés. Selon les modèles il peut être nécessaire soit d'actionner un organe de décompression soit de manœuvrer le poteau pour vérifier la fermeture.
- TOUJOURS ouvrir les poteaux lentement avec une sortie à l'air (un raccord ouvert ou vanne de débitmètre ouverte)
- Si le couple de manœuvre pour ouvrir le poteau vous semble anormalement élevé, il faut fermer la vanne de pied avant de procéder à l'ouverture du poteau et rouvrir la vanne de pied une fois le poteau ouvert.

### Lors des contrôles périodiques :

En plus des consignes ci-dessus, pour des raisons de sécurité, le contrôle à débit nominal doit être réalisé avant le contrôle de pression à débit nul ceci afin d'éviter la compression d'air résiduel dans la colonne du poteau. La mise sous pression du poteau pour contrôle doit être faite avant que le corps de poteau ne soit vidangé.

Cette recommandation sera prise en compte lors de la révision quinquennale de la norme NFS 62200-2009.